



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19.

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, 6, номера телефонов доверия: СКРЦ МЧС России – 8(8793)39-99-99,  
ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99 e-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8(8662) 96-13-61

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

по г. НАЛЬЧКУ

КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, 6, тел. 8-(8662) 96-10-45, fax: 96-32-02, e-mail: ugpnkbr1@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 235/01/106**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*МКОУ «СОШ № 7»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения *главного государственного инспектора г. Нальчика по*  
(наименование органа ГПН)  
*пожарному надзору № 235 от 26 сентября 2016 года*

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
*«28» 10 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «21» 11 2016 г. час. 00 мин.*  
проведена *плановая выездная* проверка

*Заместителем главного государственного инспектора г. Нальчика по пожарному*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
*надзору майором внутренней службы Биттировым Керимом Мухамедовичем в здании*  
по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
*и на территории МКОУ «СОШ № 7»,*

*расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 15.*

совместно с *Таовым А.М.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указы |
|---------------|--|---|---|---------------------------------------|
|---------------|--|---|---|---------------------------------------|



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

г. Нальчика по пожарному надзору службы

Биттиров Керим Мухамедович



«21» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил

  
(подпись)  
М.Л.П. \*

(должность, фамилия, инициалы)

«21» ноября 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» г.о. НАЛЬЧИК  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

360016, КБР, г.о. Нальчик  
ул. Кавказского, 15

тел.: (88662) 91-49-19  
91-57-41

№ 11

«20» января 2017г.

И.о. руководителя  
МКУ «Департамента образования  
Местной администрации  
Городского округа Нальчик»  
З.С. Балкарову

Уважаемый Залим Султанович!

Довожу до вашего сведения, что в ходе проверки МЧС России по КБР в МКОУ «СОШ№7» 21.11.2016г. (акт проверки №235) выявлено следующие нарушение:

- деревянные конструкции элементов кровли здания не обработаны огнезащитным составом, статьи 6, 52, 58 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.5. СП 2.13130.2012.

Также дополнительно сообщаем Вам, что прокуратурой города Нальчика, составлено представление на имя директора школы от 17.01.2017г. №4-35-46-2017, где выявлены нарушения требования Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в частности:

В МКОУ «СОШ№7» и ДС №71:

- система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организацией о возникновении пожара, ст. 83 п. 7 Федеральный закон от 22 июля 2008. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В МКОУ «СОШ№7»:

- не проведены лабораторные испытания качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли первого корпуса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 21 ППР РФ.

Школа не имеет финансовой возможности для самостоятельного решения этой проблемы. Убедительная просьба оказать содействие в устранении выявленных нарушений.

Директор



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

ВХ.№ -  
«20» 01 2017г.

З.Х. Харзинов