



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА НАЛЬЧИКА

НАЛШЫК КЪАЛЭМ  
И ПРОКУРАТУРЭ

НАЛЬЧИК ШАХАРНЫ  
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Кабардинская, 8, г. Нальчик, КБР, 361000

№ 01.2017 № 4-35- 46 -2017

На № \_\_\_\_\_

Директору МКОУ «СОШ №7» г.о.Нальчик  
Харзинову З.Х.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ №124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Прокуратурой города во исполнение требований Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 N 188 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи" и Указания прокурора республики от 06.02.2015 № 7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» с привлечением инспектора отдела надзорной деятельности по г.Нальчику Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КБР проведена проверка исполнения действующего законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних граждан в общеобразовательных, дошкольных организациях, и на объектах и местах, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников, расположенных на территории г.о.Нальчик.

Проведенной проверкой в МКОУ «СОШ №7» о.г.Нальчика выявлены нарушения действующего законодательства.

Так, охрана здоровья обучающихся, согласно ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется образовательными организациями.

Согласно ст.37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» руководители образовательных учреждений обязаны со-



блюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст.38 указанного закона лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций либо лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки, выявлены нарушения требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в частности: МКОУ «СОШ № 7»:

- система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией о возникновении пожара, ст. 83 п. 7 Федерального закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не проведены лабораторные испытания качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли первого корпуса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 21 ППР РФ.

МКОУ «СОШ №7»/ ДС № 71:

- система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией о возникновении пожара, ст. 83 п. 7 Федерального закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководитель образовательного учреждения несет ответственность перед обучающимися, их родителями, государством, обществом и Учредителем за результаты деятельности Учреждения, в том числе и обеспечение безопасности.

В соответствии с п. 3 и ст.28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", к компетенции образовательного учреждения относится создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно п.6 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.



В соответствии с п.7 вышеуказанной статьи ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а именно за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального Закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка.

Названные нарушения закона свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны руководителя образовательной организации за исполнением своих обязанностей подчинёнными работниками, на которых возложено обеспечение соблюдения пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и недопущению впредь им подобных.

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

Обеспечить участие представителя прокуратуры г.Нальчика при рассмотрении настоящего представления.

О результатах рассмотрения представления уведомить прокуратуру г. Нальчика в месячный срок.

Первый заместитель прокурора города  
старший советник юстиции



Р.С.Курданов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» г.о. НАЛЬЧИК  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

360016, КБР, г.о. Нальчик  
ул. Кавказского, 15

тел.: (88662) 91-49-19  
91-57-41

№ 11

«20» января 2017г.

И.о. руководителя  
МКУ «Департамента образования  
Местной администрации  
Городского округа Нальчик»  
З.С. Балкарову

Уважаемый Залим Султанович!

Довожу до вашего сведения, что в ходе проверки МЧС России по КБР в МКОУ «СОШ №7» 21.11.2016г. (акт проверки №235) выявлено следующие нарушение:

- деревянные конструкции элементов кровли здания не обработаны огнезащитным составом, статьи 6, 52, 58 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.5. СП 2.13130.2012.

Также дополнительно сообщаем Вам, что прокуратурой города Нальчика, составлено представление на имя директора школы от 17.01.2017г. №4-35-46-2017, где выявлены нарушения требования Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в частности:

В МКОУ «СОШ №7» и ДС №71:

- система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организацией о возникновении пожара, ст. 83 п. 7 Федеральный закон от 22 июля 2008. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В МКОУ «СОШ №7»:

- не проведены лабораторные испытания качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли первого корпуса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), п. 21 ППР РФ.

Школа не имеет финансовой возможности для самостоятельного решения этой проблемы. Убедительная просьба оказать содействие в устранении выявленных нарушений.

Директор



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

ВХ №

«20» 01 2017г.

З.Х. Харзинов